



REVISIONES DE CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN S.L.
Manuel Maestre, 2 - 03600 Elda (Alicante)
Tef. 965 391 837

Detalle del alcance de la Revisión Exhaustiva anual

Local pública concurrencia

COMPROBACIONES VISUALES

DERIVACIÓN INDIVIDUAL

- ◆ Sección (mm.)
- ◆ Canalización.
- ◆ Signo del calentamiento de conductores.

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL

- ◆ Existencia del MPG.
- ◆ Situación.
- ◆ Interruptor omnipolar.

Nº LINEAS ALUMBRADO EN ZONAS DE USO PÚBLICO

- ◆ Alumbrado general.
- ◆ Nº de lámparas por línea de alumbrado.
- ◆ Nº de líneas 1/3.
- ◆ Correcto estado fis. Instalación.

CUADRO GENERAL Y SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN

CUADRO GENERAL

- ◆ Ubicación.
- ◆ Inaccesibilidad al público.
- ◆ Puerta no propagadora de incendio.
- ◆ Protecciones diferenciales.
- ◆ Protecciones magneto térmicas.

CUADRO SECUNDARIO

- ◆ Ubicación.
- ◆ Inaccesibilidad al público.
- ◆ Puerta no propagadora de incendio.
- ◆ Protecciones diferenciales.
- ◆ Protecciones magneto térmicas.

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

- ◆ Cajas, conexiones, empalmes.
- ◆ Identificación del conducto neutro.
- ◆ Identificación del conductor de protección.
- ◆ Identificación de conductores.
- ◆ Estado de instalación (tubos, instalaciones superficiales, etc.).
- ◆ Proximidad a otras canalizaciones no eléctricas.

ALUMBRADOS ESPECIALES

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

- ◆ Existencia.
- ◆ Funcionamiento.
- ◆ Distribución (salidas, puertas, pasillos, escaleras).
- ◆ Entrada en servicio al fallo del alumbrado.

ALUMBRADO SEÑALIZACIÓN AMBIENTE O ANTIPÁNICO

- ◆ Existencia.
- ◆ Funcionamiento.
- ◆ Distribución (salidas, puertas, pasillos, escaleras).
- ◆ Señales indicadoras de la dirección de las salidas.

ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO

- ◆ Existencia.
- ◆ Funcionamiento.
- ◆ Distribución (salidas, puertas, pasillos, escaleras).



REVISIONES DE CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN S.L.
Manuel Maestre, 2 - 03600 Elda (Alicante)
Tef. 965 391 837

Detalle del alcance de la Revisión Exhaustiva anual

Local pública concurrencia

MEDICIONES

- ◆ Resistencia de aislamiento entre conductores.
- ◆ Comprobación de los interruptores diferenciales.
- ◆ Tensión de contacto.
- ◆ Resistencia de puesta a tierra.
- ◆ Alumbrado de emergencia.
- ◆ Alumbrado de señalización.
- ◆ Temperatura del cuadro.

COMPROBACIONES VISUALES / LOCALES REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS

- ◆ Líneas distribuidoras.
- ◆ Cuadros secundarios.
- ◆ Interruptores omipolares.

COMPROBACIONES VISUALES EN LOCAL DE ESPECTÁCULOS

- ◆ Sala
- ◆ Vestíbulo
- ◆ Cabinas
- ◆ Escenarios
- ◆ Almacenes
- ◆ Talleres anexos.
- ◆ Distancia de seguridad entre aparatos eléctricos y elementos decorativos.
- ◆ Otras instalaciones.